



**Information och
anläggningsspecifika regler**

Akterns Värmepumpanläggning – AVP

Adress

Västra Varvsgatan 30, Malmö

Telefonnummer

Kontrollrum 040-25 67 54, 070-675 65 60

Förråd 070-366 56 28, 070-231 29 24

Anläggningsansvarig, Matilda Lidroth 0705-63 00 11


e.on

De största riskerna

Akterns Värmepumpanläggning – AVP

- Utläckage av köldmedia. Vid 25 bar tryckvåg som träffar person
- Inandning av skadliga, gaser, damm, partiklar:
Köldmedia tränger bort syre
- Läckage vid tömning av köldmedia av entreprenör vid arbete med kylmaskinerna
- Risk för användning av stege som ej är godkänd eller har skador

Lokaliseringsplan



- | | |
|-----------------------------------|---|
| ① Huvudentré | ⑧ Kylmaskin 2 |
| ② Tillfällig huvudentré vid Acken | ⑨ Ackumulatortank |
| ③ Gaslarmcentral | ⑩ Utrymme som ej tillhör E.ON Energilösning |
| ④ LOTS/farligt avfall | ⑪ Handbrandsläckare |
| ⑤ Kontrollrum | ■ PPE-fri zon |
| ⑥ Värmepump | |
| ⑦ Kylmaskin 1 | |

Återsamlingsplats

Återsamling vid utrymning sker **utanför ackumulatortank**.

Hantering av skalskydd

Larma av: Tryck A, lägg mot kort, slå kod.

Larma på: Tryck B, lägg mot kort, slå kod.

Närvarokontroll och larm

Sker via närvarotavla i entré.

Gaslarm

Kontrollera alltid gaslarmcentral innanför ingången innan inpassage i anläggningen. Vid A eller B-larm, gå ej in i anläggningen, kontakta kontrollrum direkt.

Personlig skyddsutrustning – PPE



Alla driftutrymmen är PPE-klassade, där krävs följande skyddsutrustning.

- Skyddshjälm, skyddsskor och skyddsglasögon
- Varselkläder enligt EN 471 klass 2 för jacka/tröja och klass 1 för overall
- Flamskyddad långärmad jacka/tröja och långbyxor eller overall

Ytterligare personlig skyddsutrustning kan krävas efter riskbedömning.

PPE-fritt område är passage till kontrollrum och toalett, markerad med blå linje.

Avfallshantering

Kemikaliebehållare ska märkas med innehåll och placeras i LOTS-behållare (3). Övrigt avfall medtages från platsen.

Kemikalier och gasflaskor

Kemikalier och gasflaskor förvaras på anvisad plats.

Första hjälpen

- **Första hjälpen** finns vid ingången till anläggningen.
- **Hjärtstartare** finns vid ingången till anläggningen. All E.ON-personal ska vara utbildade i första hjälpen och HLR.

På AVP gäller

- Fotoförbud
- Alkohol- och drogförbud.
- Rökning är endast tillåten på anvisade platser.



Personalutrymmen

- **Toaletter** finns på plan 2.

Övrigt

- Tillstånd för att köra truck och travers samt lift utfärdas av E.ON. Detta erhålles efter uppvisande av utbildningsbevis hos vakten.
- För att få befinna sig på anläggningen krävs godkända utbildningar i SSG Entré och lokal utbildning. Saknas dessa krävs en ledsagare som har utbildningarna.

Hos E.ON gäller Safety F1RST

Vi kompromissar aldrig med säkerhetsåtgärder, beteende eller arbetsvillkor. Allt arbete måste utföras på ett säkert sätt.

Innan du utför ett arbete krävs

- Arbetstillstånd, utfärdas i kontrollrum
- Egen skriftlig riskbedömning
- Bryt och lås

Alla tillbud skall rapporteras till din kontaktperson på E.ON.

Vid olycka kontakta SOS, 112

**Alla ansvarar
för att avbryta
arbeten som
känns osäkra!**

E.ON Energilösningar AB

Asset Management Malmö (AMM)

205 09 Malmö

Tel 040-25 50 00

eon.se

Rev. 2.0 Giltig från 2021-04