



**Information och
anläggnings specifika regler**

Heleneholmsverket och Heleneholmsfjärrvärmecentral – HVK/HFC

Adress

Eriksfältsgatan 23, Malmö.

Telefonnummer

Driftledningscentralen (DLC) 040-25 67 50, 0706-75 65 60

Vakt HVK 0703-805934

Anläggningsansvarig, Jesper Johansson 0705-19 00 23


e.on

De största riskerna

Heleneholmsverket och Heleneholmsfjärrvärmecentral – HVK/HFC

- Trafik: Påkörningsrisk cykelgångtrafikanter
- Skada av fallande föremål
- Explosion: Kroppsskada vid explosion
- Brand i anläggningen
- Trycksatta anordningar: Skada vid utläckage av media från trycksatt anordning

Lokaliseringsplan



- | | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 Huvudgrind | 12 Oljelösning (EO5) | 21 Ackumulator 4 |
| 2 Grind | 13 Oljepumprom | 22 HFC (Hetvattenpannor 1–6) |
| 3 Entré/Förråd | 14 Oljetank 1 | 23 MR-station |
| 4 Ställverk | 15 Oljetank 2 | 24 Turbin G11 |
| 5 Kontor | 16 Förrådstank total-avsaltat vatten | 25 Turbin G12 |
| 6 Paviljongen | 17 Förrådstank fjärrvärme | 26 Avfallscontainrar |
| 7 Panna 10 | 18 Ackumulator 1 | 27 LOTS/Farligt avfall |
| 8 Panna 11 | 19 Ackumulator 2 | 28 Uppställning gasflaskor |
| 9 Panna 12 | 20 Ackumulator 3 | ■ PPE-fri zon |
| 10 Panna 13 | | |
| 11 Skorsten (HVK) | | |

Återsamlingsplats

Återsamlingsplats är vid **cykelförrådet mitt emot vaktkuren**.

Hantering av skalskydd

Larma av: Tryck A, lägg mot kort, slå kod.

Larma på: Tryck B, lägg mot kort, slå kod.

Närvarokontroll och larm

För att komma in på anläggningen används passerkort. Behörigheter på passerkortet registreras i samband med site utbildningen. Det är viktigt att alla vid varje tillfälle som man går in eller ut från anläggningen drar sitt kort. Detta för att kunna kontrollera hur många vi är inne på anläggningen vid utrymning! Detta är värt att tänka på om man tex åker som passagerare i bil ut från anläggningen.

Brandlarm och utrymningslarm har vit/röd blixtljus och ljudsignal.

Anläggningen är bemannad av personal i kontrollrummet 24/7.

Personlig skyddsutrustning – PPE

Obligatoriskt

Ögonskydd



Skyddshjälm



Skyddskläder



Skyddsskor



Medtages

– används vid behov

Hörselskydd



Skyddshandskar



- Skyddshjälm med hakrem
- Skyddsskor
- Skyddsglasögon
- Varselkläder enligt EN 471 klass 2 för jacka/tröja och klass 1 för overall
- Flamskyddad långarmad jacka/tröja samt långbyxor eller overall
- Ytterligare personlig skyddsutrustning kan krävas beroende på riskbedömning.

Avfallshantering

Kemikaliebehållare ska märkas med innehåll och placeras i LOTS-behållare utomhus, övrigt avfall sorteras och placeras i containrar mitt emot vattentankarna. Vid frågor hör av dig till din kontaktperson eller till förrådet.

Kemikalier och gasflaskor

Gasflaskor förvaras på dedikerad plats utanför mekverkstaden på plan 1. under icke ordinarie arbetstid.

Första hjälpen

- **Första hjälpen** finns på många platser, hitta din närmsta innan arbete påbörjas.
- **Hjärtstartare** finns på konroret, utanför förrådet och driftledningscentralen. All E.ON-personal ska vara utbildade i första hjälpen och HLR.

På HVK/HFC gäller

- Alkohol- och drogförbud.
- Rökning är endast tillåten på anvisad plats vid cykelparkering/ackumulatorer.

Fotoförbud

HVK/HFC är skyddsobjekt och här råder fotoförbud, kontakta AA om du behöver göra undantag.



Personalutrymmen

- **Omlädningsrum** finns på:
Herrar på plan 4 och 5 inne på HVK.
Damer inne på HFC.
Personal på förrådet hjälper till med skåp och nycklar.
- **Lunchrum** finns på i anslutning till mek och elverkstad, samt på översta våningen i paviljongen.

Övrigt

- Tillstånd för att köra truck och travers samt lift utfärdas av E.ON. Detta erhålles efter uppvisande av utbildningsbevis hos vakten.
- För att få befinna sig på anläggningen krävs godkända utbildningar i SSG Entré och lokal utbildning. Saknas dessa krävs en ledsagare som har utbildningarna.

Hos E.ON gäller Safety F1RST

Vi kompromissar aldrig med säkerhetsåtgärder, beteende eller arbetsvillkor. Allt arbete måste utföras på ett säkert sätt.

Innan du utför ett arbete krävs

- Arbetstillstånd, utfärdas i kontrollrum
- Egen skriftlig riskbedömning
- Bryt och lås

Alla tillbud skall rapporteras till din kontaktperson på E.ON.

Vid olycka kontakta SOS, 112

**Alla ansvarar
för att avbryta
arbeten som
känns osäkra!**

E.ON Energilösningar AB

Asset Management Malmö (AMM)

205 09 Malmö

Tel 040-25 50 00

eon.se

Rev. 2.0 Giltig från 2021-04