



**Information och  
anläggnings-specifika regler**

# **Sjölunda Heatpump – SHP**

## **Adress**

Spillepengsgatan 15-17, Malmö

## **Telefonnummer**


Kontrollrum HVK	040-25 67 54, 0706-75 65 60
Vakt HVK	0703-80 59 34
Förråd HVK	070-366 56 28
Anläggningsansvarig, Mats Egard	0706-88 66 69

# De största riskerna

## Sjölunda Heatpump – SHP

- Inandning av skadliga, gaser, damm, partiklar:  
Risk för exponering av ammoniak vid arbete i anläggningen
- Batterier i ställverket kan bilda vätgas
- Explosivblandning av ammoniak
- Risk för strömgenomgång pga felmanöver
- Oaktsamhet vid användning av saxlift


## Lokaliseringsplan



● VA SYDs huvudgrind (Spillepengsgatan 15)

□ SHP anläggning

— Asfalterad väg till anläggning



- 1 Maskinhall
  - 2 Ställverk (mellanspänning)
  - 3 Ställverk (högspänning)
  - 4 Kontrollrum
  - 5 Förråd
  - 6 Pentry
  - 7 Lastbilspport
  - 8 Saneringsutrustning
  - 9 Farligt avfall (multibehållare)
  - 10 Oljeavskiljare
  - 11 Nödstopp/snabbstopp
  - 12 Ammoniaklarm
  - 13 Nöd-dusch
  - 14 Handbrandsläckare
  - 15 Cykelparkering
- PPE-fri zon

## Återsamlingsplats

Återsamling vid utrymning sker vid hörnet i **parkeringsplatsens södra del**.

## Hantering av skalskydd

För att öppna VA SYDs huvudgrind, använd ditt SSG-kort eller ring B0047 på porttelefonen.

### Anläggningens entré

**Larma av:** Tryck A, lägg mot kort, slå kod.

**Larma på:** Tryck B, lägg mot kort, slå kod.

## Närvarokontroll och larm

Alla personer som vistas på anläggningen ska registrera sig vid in- och utfart genom grinden in till reningsverkets område. **Den som lämnar anläggningen sist ska larma på skalskyddet.**

## Gaslarm


Kontrollera alltid gaslarmcentral innanför den högra ingången innan inpassage i anläggningen. Vid larm, gå ej in i anläggningen, kontakta kontrollrum direkt.

## Personlig skyddsutrustning – PPE

### Obligatoriskt



### Medtages – används vid behov



**PPE-fritt område** i personalutrymmen och utomhus.

**Alla övriga utrymmen är PPE-klassade, där krävs följande skyddsutrustning:**

- Skyddshjälm, skyddsskor och skyddsglasögon
- Varselkläder enligt EN 471 klass 2 för jacka/tröja och klass 1 för overall
- Flamskyddad långärmad jacka/tröja och långbyxor eller overall
- I maskinhallen krävs även hörselskydd om någon värmepump är i drift
- Vid arbete på hög höjd (lift, ställning eller fast plattform) måste en flykthuva alltid tas med. Den ska tas på vid gaslarm innan man utrymmer.

Ytterligare personlig skyddsutrustning kan krävas efter riskbedömning.

## **Avfallshantering**

Kemikaliebehållare ska märkas med innehåll och placeras i LOTS-behållare (markerad med nummer 9 i Lokaliseringsplanen). Övrigt avfall slängs i container placerad längs anläggningens norra fasad.

## **Kemikalier och gasflaskor**

Kemikalier och gasflaskor förvaras på anvisad plats.

## Första hjälpen

- **Första hjälpen** finns på väggen innan maskinhallen från kontrorsdelen.
  - **Hjärtstartare** finns på väggen innan maskinhallen från kontrorsdelen.
- All E.ON-personal ska vara utbildade i första hjälpen och HLR.

## På SHP gäller

- Fotoförbud
- Alkohol- och drogförbud.
- Rökning är endast tillåten på anvisade platser



## Personalutrymmen

- **Omlädningsrum** finns på kontoret.
- **Lunchrum** finns på kontoret.
- **Toaletter** finns vid kontoret.

## Övrigt

- Tillstånd för att köra truck och travers samt lift utfärdas av E.ON. Detta erhålles efter uppvisande av utbildningsbevis hos vakten.
- För att få befinna sig på anläggningen krävs godkända utbildningar i SSG Entré och lokal utbildning. Saknas dessa krävs en ledsagare som har utbildningarna.

## Hos E.ON gäller Safety FIRST

Vi kompromissar aldrig med säkerhetsåtgärder, beteende eller arbetsvillkor. Allt arbete måste utföras på ett säkert sätt.

### Innan du utför ett arbete krävs

- Arbetstillstånd, utfärdas i kontrollrum
- Egen skriftlig riskbedömning
- Bryt och lås

Alla tillbud skall rapporteras till din kontaktperson på E.ON.

Vid olycka kontakta SOS, 112

**Alla ansvarar  
för att avbryta  
arbeten som  
känns osäkra!**

### **E.ON Energilösningar AB**

Asset Management Malmö (AMM)

205 09 Malmö

Tel 040-25 50 00

eon.se

Rev. 2.0 Giltig från 2021-04